

№ п/п	Наименование субъекта баланса	Всего	Горячая вода	Отборный пар	В том числе				Острый и редуцированный пар
					1,2-2,5 кгс/см ²	2,5-7,0 кгс/см ²	7,0-13,0 кгс/см ²	>13 кгс/см ²	
II полугодие									
1	Выработка тепловой энергии, в т.ч.	34,15	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Собственные нужды теплоисточника	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные нужды в процентах к выработке	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Собственные нужды на выработку тепловой энергии	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов, ВСЕГО, в том числе:	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов конечным потребителям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Покупная теплоэнергия, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	с коллекторов блок-станций, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	из тепловых сетей, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	ОАО "ТЭК-1" филиал "Невский" ИНН:7841312071 КПП:780102001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отпуск теплоэнергии в сеть ТСО	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Потери теплоэнергии в сети ТСО, в том числе:	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	через изоляцию, в том числе:	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	с потерями теплоносителя, в том числе:	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	то же в % к отпуску в сеть	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Полезный отпуск тепловой энергии из сети, в том числе:	31,01	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	на отопление	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	на ГВС	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	на технологические нужды предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведущий инженер
ООО "Газпром теплоэнерго Северо-Запад"



Е.В. Белинская